

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DZ Nr 015/2014

- 1. Producent wyrobu budowlanego:**
Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:**
Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej oraz wodomierze skrzydełkowe do wody ciepłej o znakach fabrycznych zgodnych z tabelą w punkcie 6.
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 33.20.63-50.11
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Pomiaru objętości wody do picia i na potrzeby gospodarcze - wody zimnej o temperaturze do 50°C oraz wody ciepłej o temperaturze do 90°C, przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.
- 5. Specyfikacja techniczna:**
PN-EN 14154-1+A2:2011E – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Znak fabryczny (wodomierze do wody zimnej) | JS1,6 JS1,6-01 JS1,6-02 JS1,6-04 JS1,6-NK JS1,6-NKP JS1,6-NK-01 JS1,6-NKP-01 | JS2,5 JS2,5-01 JS2,5-02 JS2,5-04 JS2,5-NK JS2,5-NKP JS2,5-NK-01 JS2,5-NKP-01 | JS2,5-G1 JS2,5-G1-02 JS2,5-G1-04 JS2,5-G1-NK JS2,5-G1-NKP | JS4 JS4-02 JS4-04 JS4-NK JS4-NKP |
| Znak fabryczny (wodomierze do wody ciepłej) | JS90-1,6 JS90-1,6-01 JS90-1,6-02 JS90-1,6-04 JS90-1,6-NK JS90-1,6-NKP JS90-1,6-NK-01 JS90-1,6-NKP-01 | JS90-2,5 JS90-2,5-01 JS90-2,5-02 JS90-2,5-04 JS90-2,5-NK JS90-2,5-NKP JS90-2,5-NK-01 JS90-2,5-NKP-01 | JS90-2,5-G1 JS90-2,5-G1-02 JS90-2,5-G1-04 JS90-2,5-G1-NK JS90-2,5-G1-NKP | JS90-4 JS90-4-02 JS90-4-04 JS90-4-NK JS90-4-NKP |
| Ciągły strumień objętości Q_3 [m ³ /h] | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar] | 16 | | | |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C] | 50°C lub 90°C | | | |
| Przydatność do kontaktu z wodą pitną | Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/W/0381/01/2012 z dnia 02.07.2012. | | | |

- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Prokurent
Dyrektor Techniczny

Waldemar Łoboda
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Poznań, 09.07.2014
(miejsce i data wystawienia)