

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Model przyrządu: Ciepłomierz Elf
Instrument model:/ Heat meter Elf

2. Producent wyrobu/ *Manufacturer:* **Apator Powogaz S.A.**
Adres/Address: ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań
Kraj/ Country: Polska
Telefon/fax: Phone/Fax number: 48 (61) 8 418 101 / 48 (61) 847 01 92
Adres e-mail/ e-mail: sekretariat.powogaz@apator.com.

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Ciepłomierz kompaktowy Elf
Heat meter-compact Elf

klasa dokładności 2 lub 3/ *accuracy class 2 or 3*

średnica nominalna/ *nominal diameter:*

DN15 o ciągłym strumieniu objętości: 0,6 m³/h, 1,0 m³/h, 1,5 m³/h

DN15 with permanent flow rates: 0,6 m³/h, 1,0 m³/h, 1,5 m³/h

DN 20 o ciągłym strumieniu objętości: 1,5 m³/h, 2,5 m³/h

DN 20 with permanent flow rates: 1,5 m³/h, 2,5 m³/h

Zgodny z typem opisanym w certyfikacie UE nr. TCM 311/10-4745 Uzupełnienie 4
According with certificate EU number TCM 311/10-4745 Supplement 4

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Wymagania zasadnicze: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych.

Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments.

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentów normatywnych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Normy: PE-EN 1434; OIML R75

Standards: PE-EN 1434; OIML R75


7. System jakości produkcji, kontrola wyrobów finalnych i badania ciepłomierzy (załącznik II moduł D) zostały zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną 1446 OUM Łódź w zgodności z Dyrektywą 2014/32/UE (Nr certyfikatu JN1446/3/2016 – wersja 1 wydany 14.09.2016 ważny do 13.09.2019).

The quality system for production, final product inspection and testing of the heat meters (annex II module D) was approved by the Notified Body OUM 1446 Łódź in accordance with Directive 2014/32/EU annex D (Document number JN1446/3/2016 version 1 issued 14-09-2016 valid until 13-09-2019).

8. Informacje dodatkowe:
Additional information:

Dyrektor ds. Metrologii
Prokurent


APATOR
POWOGAZ S.A.
PROKURENT
DYREKTOR ds. METROLOGII


Mieczysław Ziadek

Poznań dnia: 14.09.2016
Wydanie/edition: 4